

关于攀钢钒炼铁厂四高炉除尘风机 停机检修的报告

攀枝花市生态环境保护综合执法支队东区大队：

攀钢钒炼铁厂四高炉出铁场除尘器两台除尘风机因变频器故障，目前为工频运行，现需对变频器故障进行处理，需除尘器停机配合，在故障处理期间采用错时停机措施，始终确保一台除尘器正常运行。计划停机时间见下表：

序号	设备名称	计划日期	计划停机时间
1	出铁场 1 号除尘器	2022 年 5 月 31 日至 6 月 1 日	20:00-01:00
2	出铁场 2 号除尘器	2022 年 6 月 1 日	01:00-06:00

为减少无组织散排，设备检修期间拟采取以下防范措施：

- 1、四高炉作业区在操作上控制好炉温，铁口见散及时堵口；
- 2、四高炉 1 号除尘风机与 2 号除尘风机相互向代抽；
- 3、从物资、材料、人员等方面做好充分准备，加强检修力量，加快检修进度。

特此报告。

攀钢集团攀钢钒有限公司炼铁厂

2022 年 5 月 26 日

